



Prévoir 1m devant et derrière les modules pour le changement des membranes

Ceci n'est pas un plan définitif un certain nombre d'éléments sont amenés à être modifiés.

L'ensemble de l'unité de filtration minérale, en fonctionnement aura un poids d'environ 6T

A		14/05/19	CR	Etablissement plan	
Ind	Date	Et	Ab	OBSERVATIONS	
Volume : L					
Implantation 01 S3 3 Etage 4/3/3					
Osmose Inverse					
N° plan					
19E023					
Echelle : 1:25					
Format : A1					
Date approuvée de : 14/05/2019					
Approuvé par : [Signature]					
3000 19E023					
T/A					
Rédigé par : [Signature]					
Vérifié par : [Signature]					
Approuvé par : [Signature]					
Date : 14/05/2019					
N° plan : 19E023					
Echelle : 1:25					
Format : A1					
Date approuvée de : 14/05/2019					
Approuvé par : [Signature]					