



# SCHMIDDING-WERKE

Wilhelm Schmidding GmbH & Co.

Apparatebau · Anlagenbau  
Maschinenbau

Werksgründung 1878

Werke in Köln-Niehl und Hannover-Linden

Tel.-Durchwahl: 02 21-71 74- 201

Ihr Zeichen  
Your Ref.  
Unser Zeichen  
Our Ref.

Blatt Nr. -2-  
Page No.

Datum  
Date 02.05.1991

KB-Mergel/O

**AUFTRAGSBESTÄTIGUNG NR. : 12.028836.00**

Pos.	Stück	Gegenstand	Preis
		Mantelkühlung:	insgesamt ca. 39,7 m <sup>2</sup> <i>eff. benetzte</i> Kühlfläche.
		Wanddicke:	2 mm.
		Material:	rostfreier Stahl, Werkstoff- Nr. 1.4301.
		Konuskühlung:	ca. 2,8 m <sup>2</sup> <i>benetzte</i> <i>eff.</i> Kühlfläche.
		Wanddicke:	4/2 mm.
		Material:	rostfreier Stahl, Werkstoff- Nr. 1.4301.
		Betriebsüberdruck:	<del>12.0</del> bar. <i>13</i>
		Probeüberdruck:	<del>15.6</del> bar. <i>16.9</i> <i>gemäß TÜV und</i> <i>UVV</i>
		Kühlmedium:	NH3 ca. - 4° C.
		Berechnungsgrundlage:	AD-Merkblätter.
		Abnahme:	TÜV. Vor-, Bau- und Gasdichtig- keitsprüfung im Werk, Wasserdruckprobe am Aufstel- lungsort.
		Aufstellung:	isoliert im Freien.
		Gewicht ohne Iso- lierung:	je ca. 6500 kg.
		Gewicht mit Iso- lierung:	je ca. 8500 kg.

Der obere gewölbte Boden in Klöpferform, die ge-  
rundeten Mantelbleche und der untere Konusboden  
mit einem Öffnungswinkel von 60° werden sauber

Werk

D-5000 Köln 60 (Niehl)  
Emdener Str. 10, Postfach 600880  
Sa.-Nr. (02 21) 71 74-01

D-3000 Hannover 91 (Linden)  
Göttinger Hof 9  
Sa.-Nr. (05 11) 42 10 55

Postgiro

Köln  
(BLZ 370 100 50)  
21 22 500

Banken

Landeszentralbank Girokonto Köln (BLZ 370 000 00) 37 008 096  
Deutsche Bank AG Köln (BLZ 370 700 60) 1 329 291  
Dresdner Bank AG Köln (BLZ 370 800 40) 9 831 125

Fernruf