

RP1306/24 - 04/10/2024

E 700V2 AA3 - 52020610U1

<b>Gruppo: Dati generali / General data</b>	
Modello / Model	E 700
Matricola / Serial number	52020610
Operatore / Operator	Marinelli Daniele
Data / Date	04/10/2024
Ora / Time	11:15
Tipo di liquido / Type of liquid	ACQUA / WATER
Contaore / Hours counter	h: 48188
<b>Gruppo: Dati funzionamento / Operating data</b>	
Pressione mandata / Delivery pressure	kPa: 1509
Pressione aspirazione / Suction pressure	kPa: 734
Corrente compressore / Compressor current	A: 3.3
Pressione in caldaia / Pressure in boiler	kPa: 8.3
Temperature in caldaia / Boiler temperature	°C: 33
Valore pH del distillato / Distillate pH value	
Conducibilità distillato / Distillate conductivity	
Densità concentrato / Concentrate density (optional)	
Aria frigo (velocità ventilatori) / Air frigo (fan speed)	%: 37
Acqua frigo (apertura valvola) / Water frigo (valve opening) (optional)	
Distillato parziale / Distillate partial (E 8000-12000-24000)	
Distillato prodotto / Distillate produced (E 8000-12000-24000)	
Livello distillato / Distillate level (E 8000-12000-24000)	
<b>Gruppo: Impostazioni utente / User settings</b>	
Modalità di lavoro / Work mode	TEMPO / TIME
TIM - Scarico concentrato a tempo / Concentrate discharge time mode	Pausa / Pause - sec: 3200 Lavoro / Work - sec: 6
VOL - Tempo scarico concentrato / Concentrate discharge time	
VOL - Rapporto di concentrazione / Concentration rate	
DENS - Scarico concentrato a densità / Concentrate discharge density mode	
DENS - Densità inizio scarico concentrato / Concentrate density start discharge	
DENS - Delta densità / Delta density	
Antischiuma / Antifoam	
Alimentazione / Feeding	
Pompa circolazione / Circulation pump	
Valore di regolazione distillato / Regulation value distillate	
<b>Gruppo: Rilevazioni / Findings</b>	
Quantità concentrato ogni scarico / Concentrate amount each drain	
Quantità distillato / Distillate amount	l/h: 18
pH refluo ingresso / Inlet waste pH	
pH concentrato / Concentrate pH	
Temperatura ambiente / Environment temperature	
<b>Gruppo: Manutenzioni/Controlli / Maintenance/Checks</b>	
Schiuma in caldaia / Boiler foam	NO
Controllo livello chimici / Chemical level check	SI / YES
Pulizia filtro alimentazione / Feeding filter cleaning	SI / YES
Pulizia scambiatore / Exchanger cleaning	SI / YES
Pulizia livelli caldaia / Boiler levels cleaning	SI / YES
<b>Gruppo: Allarmi / Alarms</b>	
Numero allarme / Alarm number	