

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085BS0032

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-Richtlinie (2009/142/EG) EC Gas Appliances Directive (2009/142/EC)
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Max Weishaupt GmbH Max-Weishaupt-Straße 14, D-88475 Schwendi
Vertreiber <i>distributor</i>	Max Weishaupt GmbH Max-Weishaupt-Straße 14, D-88475 Schwendi
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasgebläsebrenner
Modell <i>model</i>	WM-G 20...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Europäische Union, AL, BA, BY, CH, HR, IS, MD, ME, MK, NO, RS, TR, UA
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: B-G 1492-04/12 vom 27.12.2012 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	EU/2009/142/EG (30.11.2009) DIN EN 676 (01.11.2008)

Aktenzeichen
file number

13-0022-GEA

11.01.2013 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification bodyDVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die
Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EG-Richtlinie 2009/142/EG.DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 and notified by the government of the Federal Republic of
Germany for certification of gas appliances under EC Directive 2009/142/EC.Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

Elektrische Daten: 400 V AC, 50 Hz
electrical data

Gerätekatategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E	7-10000 mbar	DE, LU, PL	
I2E(R)	7-10000 mbar	BE	
I2ELL	7-10000 mbar	DE	
I2Esi	7-10000 mbar	FR	
I2H	7-10000 mbar	AT, BG, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TR	
I2L	7-10000 mbar	NL	
I2R	7-10000 mbar	EU, NO	
I3	7-10000 mbar	BE	
I3R	7-10000 mbar	CY	
II2E3B/P	7-10000, 7-10000 mbar	DE, LU, PL	
II2ELL3B/P	7-10000, 7-10000 mbar	DE	
II2Esi3B/P	7-10000, 7-10000 mbar	FR	
II2H3	7-10000, 7-10000 mbar	ES, GB, IE, IT, PT	
II2H3B/P	7-10000, 7-10000 mbar	AT, CH, CY, CZ, DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, IS, IT, NO, RO, SE, SI, SK, TR	
II2L3B/P	7-10000, 7-10000 mbar	NL	
II2R3R	7-10000, 7-10000 mbar	EU	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
WM-G20/2-A/ZM	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 150...2100 kW Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 250...2100 kW	Anschlussdruck: 15-10000 mbar
WM-G20/3-A/ZM	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 350...2600 kW Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 700...2600 kW	Anschlussdruck: 15-10000 mbar
WM-G20/2-A/ZM-LN	Wärmebelastung (Hi): 250...1600 kW	Anschlussdruck: 7-10000 mbar
WM-G20/3-A/ZM-LN	Wärmebelastung (Hi): 300...2000 kW	Anschlussdruck: 7-10000 mbar
WM-G20/2-A/ZM-3 LN	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 200...1450 kW Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 250...1450 kW	Anschlussdruck: 11-10000 mbar
WM-G20/3-A/ZM-3 LN	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 350...2000 kW Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 400...2000 kW	Anschlussdruck: 11-10000 mbar

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Anschlussdruck: 7-10000 mbar

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien und Bestimmungsländer:

AL; BY; CY; MD; ME; MK; MT; RS; UA: I2H

BE; ME; PL; RS; UA: II2H3B/P

MT: I3R

AL; BA; BY; HR; MD; ME; MK; RS; TR; UA: II2R3R

Die CE-Kennzeichnung wird Albanien, Bosnien-Herzegowina, Weißrussland, Serbien, Montenegro, Kroatien, Moldavien, Mazedonien und in der Ukraine erst dann als Konformitätsnachweis akzeptiert, wenn Albanien, Bosnien-Herzegowina, Weißrussland, Serbien, Montenegro, Kroatien, Moldavien, Mazedonien bzw. die Ukraine die EG-Gasgeräte-richtlinie (2009/142/EG) in nationales Recht umgesetzt haben.