





Pulverslukker skal opsættes, så der fra et vilkårligt sted er højst 30 m i ganglinje til nærmeste slukker,


Håndildslukkere skal have følgende indhold og slukningsevne: Mindst indhold: 6 kg Mindste slukningsevne efter DS/EN 3: 27 A eller 183 B

Der skal anbringes håndildslukkere i et omfang, så der er de rette typer af håndildslukkere, i det nødvendige antal og på de rette steder. Hvor håndildslukkere anvendes som et supplement eller erstatning for slangevinder, bør afstanden til et vilkårligt punkt i en bygning ikke overstige 30 m i ganglinje til en egnet håndildslukker. Håndildslukkere bør fortrinsvis placeres ved udgangen fra et lokale.

Håndildslukkere skal være skiltet i overensstemmelse med Arbejdstilsynets Bekendtgørelsen nr. 518 af 17. juni 1994 med senere ændringer om sikkerhedsskitning og anden form for signalgivning. Håndildslukkere skal placeres, så de er synlige, let tilgængelige og forsynet med skilte, hvilket skal sikre, at placeringen af håndildslukkere hurtigt kan identificeres, og at håndildslukkere hurtigt kan anvendes i tilfælde af brand.

Placeringen af håndildslukkere skal tydeligt markeres med skilt/piktogram for håndildslukkeren. Skiltet udføres med en højde af mindst 105 mm.

- SIGNATURFORKLARING:**
-  Flugtvejsarmatur. Flugtvejs dør fribredde på mindst 0,77 m.
  -  Flugtvejsarmatur med retnings pil.
  -  Flugtvej fri bredde på mindst 1,3 m. Markeret på gulvet
  -  Håndildslukkere - Pulverslukker 6 kg

<b>Brandplan</b>		Lindø Sydvej 4, 5330 Munkebo			
Emne:	Brandplan	Rev. Dato:	19-01-2023	Kontrol:	
Dato:	25-10-2022	Initiator:	ASN	Dato:	
Målestok:		Tegningnummer:			
Projekt ID:	22-0489				